

Strzelin dn. 19.02. 2021 r

HK.9020.03.01.2021.PJ

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin  
ul. Ząbkowicka 11  
57-100 Strzelin

**OCENA OKRESOWA**  
**Jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Ludów Polski**  
**za rok 2021**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelinie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 , ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz.195 tj), w związku z art.. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2020 poz 2028 t.j.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne oraz kontroli urzędowej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie.

**STWIERDZA**

Spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do wyżej cytowanego rozporządzenia i przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Ludów Polski

**UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelinie w ramach kontroli urzędowej nad jakością wody do spożycia przez ludzi pobrał próbki wody ze stałych punktów monitoringowych z częstotliwością zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294). Badania wykonano w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B. W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie pobrano próby wody ze stałych punktów monitoringowych zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Strzelinie. Badania próbek wykonano w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B. Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelinie stwierdził , że uzyskane wyniki badań wody odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-4 do wyżej cytowanego rozporządzenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Strzelinie  
*Małgorzata Krochmalna*  
ek. med. Małgorzata Krochmalna